

# Zertifikat

# Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*  
S 60033890

Blatt *Page*  
0001

<b>Ihr Zeichen</b> <i>Client Reference</i>	<b>Unser Zeichen</b> <i>Our Reference</i>	<b>Längstens gültig bis</b> <i>Latest expiration date</i>	<i>(day/mo/yr)</i>
	0001-- 28210094 001	12.09.2015	

**Genehmigungsinhaber** *License Holder*  
VENTILATION SYSTEMS JSC  
1. Mikhaila Kotzubinskiesgo str.  
01030 Kiev  
Ukraine

**Fertigungsstätte** *Manufacturing Plant*  
VENTILATION SYSTEMS JSC  
36, 40-richchya Zhovtnya str.,  
08150 Boyarka, Kiev region  
Ukraine

## Prüfzeichen *Test Mark*



## Geprüft nach *Tested acc. to*

EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2+A13  
EN 60335-2-80:2003+A1+A2  
EN 62233:2008  
ZEK 01.2-08/12.08

**Zertifiziertes Produkt** *(Geräteidentifikation)*  
**Certified Product** *(Product Identification)*

**Lizenzentgelte - Einheit**  
**License Fee - Unit**

Ventilator Fan

Bezeichnung/ Type designation:	Bemessungsaufnahme/ Rated power input:	
100 xy ,	14W	10
100 xy press , 100 xy turbo ,	16W	1
100 xy Q ,	6W	1
125 xy ,	16W	1
125 xy press , 100 xy turbo ,	24W	1
125 xy Q ,	9W	1
150 xy ,	24W	1
150 xy press ,	30W	1
150 xy Q	20W	1

Trade mark: VENTS

Bemessungsspannung/Rated voltage: 220-240V~, 50Hz  
Schutzklasse/Protection class: II  
Schutzart/Degree of protection: IP34  
Wo/where x = M, M1, M2, M3 (shape of enclosure)  
y = blank, V, T, TH, VT, VTH, TP (function)

18

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.  
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 4 (1) bzw. (2) und § 7(1) des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes.

*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.  
Product and production fulfill par 4 Art. 1 or Art. 2 and Par 7 Art. 1 of the  
German Equipment and Product Safety Law.*

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg**

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com  
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety



**Ausstellungsdatum** *Date of Issue* : 13.09.2010 (day/mo/yr)