









## Series Uni



- Wärmetauschertyp: Counter flow
- Schalldämmung
- Motortyp: EC
- Bypass: Auto
- BMS-Protokoll: ModBus
- Steuerung: Smartphone
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl
- Feuchtigkeitssensor: Optional
- Enthalpietauscher

Lineup	Luftkanalgröße, mm	Leistung, W	Max. Förderleistung, m <sup>3</sup> /h	Wartungsseite	BMS-Protokoll
 Uni R A14	125	58	160	Right	ModBus
 Uni L A14	125	58	160	Left	ModBus
 Uni ERV R A14	125	58	160	Right	ModBus
 Uni ERV L A14	125	58	160	Left	ModBus
 Uni R A21	125	58	160	Right	ModBus
 Uni L A21	125	58	160	Left	ModBus
 Uni ERV R A21	125	58	160	Right	ModBus

 Uni ERV L A21	125	58	160	Left	ModBus
---	-----	----	-----	------	--------