

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 60076588

Blatt *Page*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference* Unser Zeichen *Our Reference* Längstens gültig bis *Latest expiration date*
0001-- 28207308 002 01.05.2017
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
VENTILATION SYSTEMS PrJSC
1, Mikhaïla Kotzubinskïego str.,
01030 Kiev
Ukraine

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
VENTILATION SYSTEMS PrJSC
36, 40-richchya Zhovtnya str.
08150 Boyarka, Kiev region
Ukraine

Prüfzeichen *Test Mark*



Geprüft nach *Tested acc. to*
EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2+A13+A14
EN 60335-2-30:2003+A1+A2
EN 62233:2008
ZEK 01.4-08/11.11

Zertifiziertes Produkt *(Geräteidentifikation)*
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Raumheizgerät (elektrisch beheizt) Room heater

Bezeichnung <i>/Type designation:</i>	Bemessungsaufnahme <i>/Rated power input:</i>	
VPA 150-5,1-3	5,20kW	10
VPA 150-6,0-3	6,10kW	1
VPA 200-5,1-3	5,30kW	1
VPA 200-6,0-3	6,20kW	1
VPA 250-3,6-3	3,61kW	1
VPA 250-6,0-3	6,20kW	1
VPA 250-9,0-3	9,20kW	1
VPA 315-6,0-3	6,20kW	1
VPA 315-9,0-3	9,20kW	1
VPA-1 315-6,0-3	6,60kW	1
VPA-1 315-9,0-3	9,30kW	1

Trade mark: VENTS
Bemessungsspannung/Rated voltage: 400V 3~, 50Hz
Schutzklasse/Protection class: I
Schutzart/Degree of protection: IP22

20

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des
Produktsicherheitsgesetzes.

*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the
Product Safety Law.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 02.05.2012 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle



G. Bakos