

ДОДАТОК
до сертифіката відповідності
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

№ UA.032.CC.0313-23 від 25 жовтня 2023 р. до 17 квітня 2027 р.

Класи вогнестійкості клапанів протипожежних, круглих серії ПЛ-10

Моделі	Розміри клапана	Клас вогнестійкості згідно з ДСТУ EN 13501-3:2016
ПЛ-10-1А-ДН100/ЕІ 60, ПЛ-10-1А-ДН125/ЕІ 60, ПЛ-10-1А-ДН150/ЕІ 60, ПЛ-10-1А-ДН160/ЕІ 60, ПЛ-10-1А-ДН180/ЕІ 60, ПЛ-10-1А-ДН200/ЕІ 60, ПЛ-10-1А-ДН225/ЕІ 60, ПЛ-10-1А-ДН250/ЕІ 60, ПЛ-10-1А-ДН315/ЕІ 60, ПЛ-10-1А-ДН355/ЕІ 60, ПЛ-10-1А-ДН400/ЕІ 60	Ø 100 мм ÷ 400 мм	EI 60(Ve) S (300 Па)
ПЛ-10-ПВП24Т-ДН100/ЕІ 60, ПЛ-10-ПВП24Т-ДН125/ЕІ 60, ПЛ-10-ПВП24Т-ДН150/ЕІ 60, ПЛ-10-ПВП24Т-ДН160/ЕІ 60, ПЛ-10-ПВП24Т-ДН180/ЕІ 60, ПЛ-10-ПВП24Т-ДН200/ЕІ 60, ПЛ-10-ПВП24Т-ДН225/ЕІ 60, ПЛ-10-ПВП24Т-ДН250/ЕІ 60, ПЛ-10-ПВП24Т-ДН315/ЕІ 60, ПЛ-10-ПВП24Т-ДН355/ЕІ 60, ПЛ-10-ПВП24Т-ДН400/ЕІ 60	Ø 100 мм ÷ 400 мм	EI 60(Ve) S (300 Па)
ПЛ-10-ПВП230Т-ДН100/ЕІ 60, ПЛ-10-ПВП230Т-ДН125/ЕІ 60, ПЛ-10-ПВП230Т-ДН150/ЕІ 60, ПЛ-10-ПВП230Т-ДН160/ЕІ 60, ПЛ-10-ПВП230Т-ДН180/ЕІ 60, ПЛ-10-ПВП230Т-ДН200/ЕІ 60, ПЛ-10-ПВП230Т-ДН225/ЕІ 60, ПЛ-10-ПВП230Т-ДН250/ЕІ 60, ПЛ-10-ПВП230Т-ДН315/ЕІ 60, ПЛ-10-ПВП230Т-ДН355/ЕІ 60, ПЛ-10-ПВП230Т-ДН400/ЕІ 60	Ø 100 мм ÷ 400 мм	EI 60(Ve) S (300 Па)

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body




В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)