

copy



10175
Сертифікація
продукції



ЦСМБ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.10175.CC.0025-25

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/
Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

20 January 2025 to 17 April 2027

Срок действия с /
Term of validity is from

Сертифікат
видано

LLC VENTILATION SYSTEMS,
Kotsiubynskoho Mykhaila Street (Shevchenkivskyi District), building 1, Kyiv, 01054, Ukraine

Сертифікат выдан /
Certificate is issued on

Продукція

Round fire damper PL-10, trade mark «VENTS»
Fire resistance classes, models and sizes of round fire dampers
in accordance with the appendix

28.14.13-80.00

(код (и) УКТЗЕД) / ДКПП
(UKTZED / DKPP code (s))

Продукция / Production

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає
вимогам

State building norms and standards of Ukraine:
DBN B.2.5-67:2013 «Heating, ventilation and air conditioning» items 7.11.1 a), 7.11.4, 7.11.16;
DSTU EN 13501-3:2016 (EN 13501-3:2005 + A1:2009, IDT) «Fire classification of construction products
and building elements - Part 3: Classification using data from fire resistance tests on products and
elements used in building service installations: fire resisting ducts and fire dampers»;
DSTU EN 15650:2019 (EN 15650:2010, IDT) «Ventilation for buildings - Fire dampers»

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

(позначення нормативних документів) / (denotation of normative documents)

Виробник

LLC VENTILATION SYSTEMS,
Kotsiubynskoho Mykhaila Street (Shevchenkivskyi District), building 1, Kyiv, 01054, Ukraine

Производитель/
Producer

Місце
виробництва

36 Sobornosti St., Boyarka, Kyiv region, Ukraine, 08154

Место производства /
Place of production

Сертифікат
видано органом
сертифікації

CB «Center certification of materials and goods»,
03067, Kyiv, street Oleksiy Tykhoho, 103, office 5;
tel. (044) 457-69-23, (096) 200-82-50

Сертифікат выдан органом
сертификации /
Certificate is issued by the
certification body

Додаткова
інформація

Serial production.
Scheme 5. Certification of mass-produced products (with assessment (verification) of the quality
management system).
Installation of fire dampers is carried out in accordance with the requirements of the User Manual
Supervision of certified products is carried out during the validity period of the certificate of
conformity in accordance with the Certification Agreement

Дополнительная
информация / Additional
information

На підставі

Test report №4/CK-23, №5/CK-23 from 17.10.2023 TC «TEST» Ltd. (accreditation certificate № 20365).
Decision of CB «CCMG» № 249/23/25 from 14.01.2025 on the issuance of a certificate of conformity.

На основании /
On the grounds of

Deputy head of the certification body

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



Valerii PRYIMACHENKO

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

