



**ПАСПОРТ**

**НАИМЕНОВАНИЕ**

Узел смесительный УСВК для водяного калорифера (тип): \_\_\_\_\_

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Водосмесительные узлы УСВК предназначены для обеспечения циркуляции и регулирования температуры воды (водных смесей), используемой в качестве теплоносителя в теплообменниках вентиляционных систем.

**КОМПЛЕКТ  
ПОСТАВКИ**

Трехходовой клапан: BELIMO R \_\_\_\_\_  
Привод клапана: BELIMO \_\_\_\_\_ R24A-SR  
Насос циркуляционный: DAB \_\_\_\_\_

**ОСНОВНЫЕ  
ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Коэффициент пропускания  $Kvs$ : \_\_\_\_\_  
Давление (макс)  $P$ , кПа: \_\_\_\_\_

Электропитание (сеть):

- а) привод клапана: ~24 В, 50 Гц; =24 В
- б) насос: 1x230В~ \_\_\_\_\_  
3x230В~ \_\_\_\_\_  
3x400В~ \_\_\_\_\_

**УСТАНОВКА И  
ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Подключение и обслуживание осуществляется специалистами, имеющими допуск к выполнению подобных работ.  
Запрещается эксплуатация УСВК за пределами диапазона температур, указанных В «Инструкции...», а также в помещениях с наличием в воздухе агрессивных примесей и во взрывоопасной среде.

Перед включением УСВК в сеть необходимо убедиться в отсутствии видимых повреждений.

При установке водосмесительного узла соблюдать следующие условия:

- обязательно обеспечить горизонтальное положение оси вала мотора;
- обеспечить защиту от «сухого пуска» (отсутствия сетевого теплоносителя);
- исключить возможность передачи механических нагрузок на УСВК от подключаемых трубопроводов;
- исключить возможность случайного прикосновения с движущимися частям УСВК питающих проводов.

**Смесительный узел проверен на герметичность.**

**После установки УСВК в систему подачи теплоносителя необходимо проверить резьбовые соединения на предмет утечек жидкости из-за механического воздействия на узел при монтажных работах.**



**ВНИМАНИЕ**

Хранить УСВК необходимо в упаковке предприятия-изготовителя в вентилируемом помещении при температуре от + 5°C до + 40°C и относительной влажности воздуха не более 60% (при 20°C).

Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и прочих агрессивных примесей не допускается.

Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течении 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации. При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется с момента изготовления.

В случае появления нарушений в работе изделия по вине изготовителя в течение гарантийного срока, потребитель имеет право на замену изделия на предприятии-изготовителе в соответствии со ст.14 п.9 "Закона Украины "О защите прав потребителей."

Гарантийное обслуживание или замена производится по адресу:  
01030, г. Киев, ул. М. Коцюбинского,1

**ПРАВИЛА  
ХРАНЕНИЯ**

**ГАРАНТИИ  
ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

**ВНИМАНИЕ**

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не несет ответственности за повреждения, полученные в результате использования изделия не по назначению или при грубом механическом вмешательстве.**

**Владелец изделия должен следовать инструкции по монтажу и эксплуатации.**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О ПРИЁМКЕ**

**Узел смесительный для водяного калорифера (тип): \_\_\_\_\_**

**признан готовым к эксплуатации.**

Клеймо приёмщика

Дата выпуска

Продан  
**наименование предприятия торговли, штамп магазина**

Дата продажи