

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 60042798

Blatt *Page*
0002

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*
0001-- 28202351 005

Längstens gültig bis
20.12.2016

Latest expiration date
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*

VENTILATION SYSTEMS PrJSC
1. Mikhaila Kotzubinskigo str.
1030 Kiev
Ukraine

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

VENTILATION SYSTEMS PrJSC
36, 40-richchya Zhovtnya str.,
08150 Boyarka, Kiev region
Ukraine

Prüfzeichen *Test Mark*



Geprüft nach *Tested acc. to*

EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2+A13+A14
EN 60335-2-80:2003+A1+A2
EN 62233:2008
ZEK 01.2-08/12.08

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Ventilator Axial fan

Bezeichnung/ Type designation:	Bemessungsaufnahme/ Rated power input:	
100 Mxyz , 100 Mxyz L	20W	2
125 Mxyz , 125 Mxyz L	22W	2
150 Mxyz , 150 Mxyz L	26W	2

Bemessungsspannung/Rated voltage: 220-240V~, 50Hz
Schutzklasse/Protection class: II
Schutzart/Degree of protection: IP24
Wo/where xyz:
blank; V; T; TH; VT; VTH; TP

6

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des
Produktsicherheitsgesetzes.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the
Product Safety Law.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle



G. Bakos

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 21.12.2011 (day/mo/yr)